*A continuación presentamos la actualización en la situación del SEN para hoy, 6 de octubre de 2022. En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación, aunque fue posible servir la carga entre las 02:14 horas y las 06:07 horas. La máxima afectación en el horario de la noche fue **1266 MW** a las 20:00 horas, coincidiendo con la hora pico, de ellos **129 MW** por los daños ocasionados por el huracán Ian.*

Se estima una afectación máxima de **800 MW** por déficit de capacidad de generación en el horario diurno.

Se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la **CTE Mariel**, la unidad de la **CTE Otto Parellada**, la unidad 1 de la **CTE Santa Cruz**, la **CTE Antonio Guiteras**, la unidad 4 de la **CTE Nuevitas**, la unidad 2 de la **CTE Felton** y las unidades 4 y 6 de la **CTE Rente**. Se encuentra en mantenimiento la unidad 3 de la **CTE Rente**. Se mantienen las limitaciones en la generación térmica (**372 MW**).

En la generación distribuida, están indisponibles por avería **1 079 MW** y en mantenimiento **675 MW**.

Phoca PDF

Para el horario pico, se estima la entrada de la unidad 4 de la **CTE Renté** con **50 MW**, la unidad 3 de **Planta Pico San José** con **17 MW** y la entrada de **86 MW** en **motores diésel**.

Con este pronóstico, se estima para la hora pico una disponibilidad de **1913 MW** y una demanda máxima de **3000 MW**, para un déficit de **1087 MW**, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de **1157 MW** en este horario, de ellos **110 MW** por los daños ocasionados por el **huracán Ian**.

Se implementan todas las medidas de restricción del consumo en el sector estatal.

Nota: *Usted puede, a través del canal de Telegram de la Empresa Eléctrica de Holguín, recibir información actualizada en tiempo real sobre las interrupciones del servicio eléctrico. Puede suscribirse a través de* **este enlace***.*

Fuente: Canal de Telegram **Empresa Eléctrica Holguín**

Phoca PDF